



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г.МЕЖДУРЕЧЕНСКА И Г. МЫСКИ  
(ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области)  
г. Междуреченск, ул. Юдина,3, тел. 38475 2-14-60; 2-94-77, E-Mail: ond6@mail.ru

**Представление**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

"11" ноября 2019 г.

по административному делу № 31

Государственный инспектор г.Междуреченска и г.Мыски по пожарному надзору Ватлина Ольга Леонидовна, руководствуясь ст.ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 08.11.2019 N 31 в отношении должностного лица директора МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" Прохоровой Алены Александровны, проживающей по адресу: 652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Транспортная, 29, паспорт РФ 32 12 № 170414 выдан 22.09.2012 ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ МЫСКИ, код подразделения 420-023  
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

**УСТАНОВИЛ:**

08 ноября 2019 г. с 09:00 до 14:00 часов по адресу: 652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. 7 квартал, д. 1, п.Чувашка, ул. Алтын-Шор, д. 4, п. Берензас ул. Речная, д. 9а, в здании МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"  
нарушил:

п. 108 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) Не обеспечила проведение обработки деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

Пункт 112 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) не нанесла на планшет сцены красную линию, указывающую границу спуска противопожарного занавеса.

Пункт 113 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) не обеспечила опускание противопожарного занавеса по окончании спектакля (репетиции).

ч. 5 ст. 6, ч. 1, 3-5 ст. 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») пп. 1.1 (приложение № 2) Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" не представила декларацию пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора



п. 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) не обеспечила проведение проверки эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.

п.7.4, раздел 7 СНиП 21-01-97; п.4.1.раздел III МДС 21-1.98) ст.88 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») не обеспечила установку противопожарной двери в помещении электрощитовой имеющую предел огнестойкости менее EI 30.

п. 22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) п.4 ст.137 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. не организовала в помещении электрощитовой проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) не обеспечила здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

п.33, п. 36 (ж) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) не обеспечила открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания (главный вход) (Здание ДК п. Чувашка) П. 83 (а) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) допустила к работе лицо при эксплуатации отопительной печи (котла) в здании ДК, не прошедшее специальное обучение и без получения соответствующего квалификационного удостоверения (Здание ДК п. Чувашка)

П. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) не провела огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций крыши здания. (Здание ДК п. Чувашка)

Пункт 481 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) не оборудовала здание пожарными щитами. (Здание ДК п. Чувашка)  
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные, иные нормативные акты, требования которых нарушены)

за допущенное нарушение 08.11.2019 должностное лицо директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" Прохорова Алена Александровна, была привлечена к административной ответственности, предусмотренной в части 1 статьи 20.4 КРФобАП.

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

Нарушения допущены в связи с отсутствием финансирования  
(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

На основании вышеизложенного:

Директору МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" Прохоровой Алене Александровне  
(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

**необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:**


1. Решить вопрос о принятии мер по обеспечению пожарной безопасности в здании и помещениях.
2. Решить вопрос о финансировании противопожарных мероприятий

**В соответствии с частью 2 ст. 29.13 КРФобАП организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.**

**На основании ст. 19.6 КРФобАП, неприятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет**



наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 рублей.

  
(подпись лица, несшего представление)

Ватлина Ольга Леонидовна  
(ФИО)

Копию представления получил: 11.11.2019 директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" Прохорова Алена Александровна  
(дата, подпись, должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)

